

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03037
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659901
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)
pleyada@shumoff.biz.

Общество с ограниченной ответственностью "Плеяда" (ООО "Плеяда").
Адрес: 153000, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Зверева, д. 13, оф. 37.
ОГРН: 1093702004043. Телефон +74932938367, факс +74932938368, адрес электронной почты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Плеяда" (ООО "Плеяда").
Адрес: 153000, Россия, Ивановская область, г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7, лит «Э».
ОГРН: 1093702004043. Телефон +74932938367, факс +74932938368.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)
почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015 выдан ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)
выпускаемый по ТУ 2254-004-60689433-2009 «МАТЕРИАЛ ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ШУМОФФ ГЕРМЕТОН и детали из него». Серийный
выпуск.

Материал звукоизоляционный торговой марки "Шумофф Герметон";
марок: 7, 10 Л, А15, А 15 Л, 20 Л, А 30, А 30 Л, на основе
пенополиуретана с клеевым слоем толщиной 0,3 мм, общей толщиной
от 6 до 60 мм, поверхностной плотностью от 20 до 75 кг/м²,

код ОК 005 (ОКП)
22 5432

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)
0506226). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 18.,
статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30.,
статья 134., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы
3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР №

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 13 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0115/04-2016 от
18.04.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от
17.11.2015, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г.
Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.
СМК.00520 от 01.04.2016 г. до 01.04.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест»,
рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2016 по 19.04.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.03037 (обязательная сертификация)

ТР 0506226
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук